

**OŚRODEK SPORTU I REKREACJI**  
22-400 Zamość, ul. Kr. Jadwigi 8  
tel./fax (084) 638-60-11 do 14  
NIP 922-000-80-95

Zamość, dnia 27 marca 2008 r.

OSiR – 2/08/PN

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: “Budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego ogólnodostępnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Ośrodku Sportu i Rekreacji ul. Królowej Jadwigi 8 w Zamościu”**

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu informuje, iż w postępowaniu na *Budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego ogólnodostępnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Ośrodku Sportu i Rekreacji ul. Królowej Jadwigi 8 w Zamościu* wpłynęło w dniu 27 marca 2008 r. zapytanie o następującej treści:  
“Czy ze względu na zapis, że wskazane parametry są minimalne Zamawiający dopuści do oferowania trawę syntetyczną o włóknie polietylenowym? Włókno polietylenowe posiada lepsze właściwości użytkowe niż włókno polipropylenowe, wśród których można wymienić dłuższą trwałość, większą elastyczność oraz lepsze właściwości poślizgowe.”

Odpowiadając na w/w zapytanie Zamawiający informuje:

Tak, jeśli spełnia minimalne wymogi w stosunku do nawierzchni sportowej typu trawa syntetyczna, określone w pkt 3.3 SIWZ

**DYREKTOR**  
  
mgr inż. Tadeusz Lizut