



POZIOM, PORÓWNAWCZY 200.00 m n.p.m.	
TABLICA 1.01 - PRZEKROJE IZOLACJI	
RZĘDNA TERENU ISTN.	208.88
RZĘDNA DNA KANAŁU	204.78
RZĘDNA DNA WYKOPU	205.57
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	3.30
SPADKI, DŁUGOŚCI	1.57%
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PVC 160 L=174.26m
ODLEGŁOŚCI	0.00
HEKTOMETRY	S1 16.56
	S2 24.92
	S2.1 41.49
	S3 79.64
	S3.1 109.70
	S3.2 139.84
	S4 168.82
	S5 174.26

studnia kaskadowa, Rz.d.=204.78

studnia ø1.0m

Proj. skrzyżowanie z w 40, Rz.o.=207.50

studzienka ø0.425m

studnia ø1.0m

studzienka ø0.425m

studzienka ø0.425m

studnia ø1.0m

studzienka ø0.425m

nowoprojektowany budynek - budynek szatni przy boisku

Izolacja miejscami polakretowanymi nr 5 cm z 10kg PE

Proj. सुरा ochronno ø250, L=3.4m ø250, L=2.0m

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c. Dmoch II nr 89 B, 95-081 Dmoch		PRZEMOJĘTNIK	
PRACOWNIA PROJEKTOWA: 90-734 Łódź, ul. Wypokowskiego 33 pok. 120		DATA: 2024	
mgr inż. Andrzej Wójcik mgr inż. Piotr Wójcik mgr inż. Szymon Wójcik		DATA: 2024	
mgr inż. Marek Sobolewski		DATA: 2024	
NAZWA I ADRES INWESTORA OSRODEK SPORTU I REKREACJI w 22-400 Zamosć ul. Kosiowej Jaskółki 8		Lp. rysunku 4	
PRZEMOJĘTNIK Przebieg podziemny kanalizacyjny - budynek szatni przy boisku tenisowym		Lp. strony 11	